



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1450.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **GEBETANCHE WODA +**

Zawierający / containing: żywicę anaerobową

Przeznaczony do / destined: uszczelniania metalowych połączeń gwintowanych stożkowych i cylindrycznych, w instalacjach służących do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach kanalizacyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

GEB POLSKA
01-991 Warszawa
ul. Heroldów 6

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GEB POLSKA
01-991 Warszawa
ul. Heroldów 6



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.09.27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.09.27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 16 października 2023

The date of issue of the certificate: 16th October 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z mp. M. Jankowska
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB