



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0271.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **SMAR SILIKONOWY**

Zawierający
/ containing:

olej silikonowy, wypełniacze zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Przeznaczony do
/ destined:

stosowania do smarowania armatury sanitarnej w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zakończeniu prac montażowych należy usunąć nadmiar wyrobu z instalacji.

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

GEB SAS

F-95972

Roissy Charles de Gaulle cedex

282, Avenue du Bois de la Pie - CS 62062, Francja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GEB POLSKA

02-555

Warszawa

ul. Krakowiaków 80/98


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.02.25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.02.25 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 lutego 2026

The date of issue of the certificate: 25th February 2026

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko