


SEGMENT	Porównanie kotłów	
	BAXI	De Dietrich 
	Luna Compact 1.24	Vivadens MCR 24
		
DANE TECHNICZNE		
Moc nominalna 50/30° C (dla c.o.) min/max, kW	3,1 - 26,1	3,2 - 26,1
Moc nominalna 80/60° C (dla c.o.) min/max, kW	2,8 - 24,0	2,9 - 24,0
Moc nominalna 80/60° C (dla c.w.u. z podgrzewaczem) min/max, kW	2,8 - 28,0	2,9 - 29,0
Zakres modulacji	1:10	1:10
Kategoria gazu	II2ELwLs3B/P (mikser do gazu Ls)	II2ELwLs3B/P (mikser do gazu Ls)
Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość w mm)	700 / 395 / 285	700 / 395 / 285
Typ wymiennika	Toroidalny z pojedynczą wężownicą wykonany ze stali nierdzewnej	Toroidalny z pojedynczą wężownicą wykonany ze stali nierdzewnej
Naczynie wzbiorcze, l	8	8
Emisja tlenków azotu mg/kWh	20	20
Sezonowa efektywność energ. ogrzewania pomieszczeń ns, %	94	94
Zużycie gazu ziemnego E, m³/h	0,31 - 3,06	0,32 - 3,17
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa, dB(A)	51	50
Indeks ochrony elektrycznej	IPX5D	IPX5D
Syst. kontroli jakości spalania	GAS (Gas Adaptive System)	GAS (Gas Adaptive System)
Blok wodny	mosiężny	mosiężny
Taca na kondensat	tak	tak
Kłapa zwrotna spalin	tak	tak
Adapter spalin	60/100	60/100
Sterowanie z Aplikacji	tak (BAXI Mago)	tak (Smart TC)
Obiegi obsługiwane z poziomu regulatora kotła	1 obieg bezpośredni	1 obieg bezpośredni (z opcjonalną płytką SCB-17B możliwość zarządzania 1 obiegiem bezpośrednim oraz 1 obiegiem mieszczeniowym)
Konsola sterownicza	Monochromatyczny wyświetlacz z przyciskami funkcyjnymi 	Monochromatyczny wyświetlacz tekstowy 
Rozszerzona gwarancja	do 5 lat na kocioł oraz do 8 lat na główny wymiennik ciepła po montażu hydrocyklonowego filtra magnetycznego Dirtmag Mini G 3/4" na powrocie instalacji	do 5 lat na kocioł oraz do 8 lat na główny wymiennik ciepła po montażu hydrocyklonowego filtra magnetycznego na powrocie instalacji. Filtr magnetyczny musi spełniać następujące wymagania: natężenie przepływu nie mniejsze niż 50 l/min, powierzchnia magnesu co najmniej 55 cm2, temperatura pracy 95 st. C